

機關(構)學校基本資料

機關(構)學校代碼： 379077900Y

機關(構)學校名稱： 臺北市士林區士林國民小學

機關(構)學校地址： 臺北市大東路165號

評比機關(構)學校(機關代碼)： 臺北市政府

機關屬性類型暨類別： 5-30,國民小學第一組

EUI基準值 (參考值)： 27

節約能源推動小組

小組職稱： 召集人

姓名： 吳明郁

職稱： 校長

工作內容： 負責核准監督

小組職稱： 執行秘書

姓名： 楊國材

職稱： 總務主任

工作內容： 規劃執行節能方案

小組職稱： 節能管理員

姓名： 蔡弦璋

職稱： 文書組長

工作內容： 宣導並執行節能方案

管理人員資料

首長	姓名：	吳明郁
	職稱：	校長
	電話：	02-28812231#281
	Email：	00001@mail.slps.tp.edu.tw
填報人員	姓名：	蔡弦璋
	職稱：	文書組幹事
	電話：	02-28812231#234
	Email：	00629@mail.slps.tp.edu.tw

建築及佔地面積資料

建築物總樓地板面積(含室內停車場面積)：

建築物 (棟數)： 所在位置：校內 棟數：6

人員數資料

編制人數： 108

非編制人數： 23

學生人數： 869

洽公人數 (含遊客數)： 13588

用電資料填報-電表資料

序號	電號	電號所在建物名稱	總用電度數	非機關學校業務用電扣除	專案扣除用電度數	實際用電度數	實際使用樓地板面積(m2)	EUI值
1	161735 72107		118752	0	0	118752	1205.0 7	98.54
2	161725 20113		560200	0	0	560200	21073. 32	26.58

用電資料填報-照明設備資料

序號	燈具名稱	燈具型式	容量規格	現有盞數	全年運轉時數	設置地點
1	LED	T8/T5(LED燈管)	20W	1488	1440	士林國小
2	螢光燈管(日光燈)	T5/T6	14W	133	780	

用電資料填報-空調設備資料

序號	設備名稱	設備型式	設備年份	冷凍能力	現有台數	全年運轉時數	設置地點	投資金額
1	分離式冷氣機	分離式	2025	10.0	2	200	校史館	152240
2	吊隱式冷氣機	無	2025	8	2	600	未來教室(210教室)	54276
3	冷卻水塔風扇馬達	無	2025	35.2	4	1056	圖書館	676112
4	吊隱式冷氣機	無	2025	8	2	4380	309教室(網管中心)	54276
5	分離式冷氣機	分離式	2025	7	1	600	樂齡教室2(233教室)	27053
6	分離式冷氣機	分離式	2025	7.2	2	100	展演室(223教室)	80000
7	分離式冷氣機	分離式	2025	8	4	240	大辦公室	302400
8	分離式冷氣機	分離式	2025	8	2	240	電腦教室(310教室)	54106

	9		分離式冷氣機		分離式		2025	
10	分離式冷氣機	分離式	2024	7.2	20	1008	106教室-2、總務處-2、健康中心-1、教師會辦公室-1、132教室-1、B105-1、廚房-2、大辦公室-2、教務處-2、309教室-2、311教室-2、視聽教室-2	978160
11	分離式冷氣機	分離式	2024	10	1	60	活動中心4樓(舞台區)	79135
12	分離式冷氣機	分離式	2024	8.0	2	400	321教室	78668
13	分離式冷氣機	分離式	2024	8.0	2	1080	總務處-2	95270

	14		冷卻水塔 風扇馬達		無		2024	
15	分離式 冷氣機	分離式	2024	7.3	2	1080	B202 (幼兒園 辦公室)	77070
16	分離式 冷氣機	分離式	2023	5	1	500	205教 室(諮商 室)	20000
17	分離式 冷氣機	分離式	2023	10.1	3	1008	中央廚 房一樓	16786 8
18	分離式 冷氣機	分離式	2023	11.2	1	1008	健康中 心	46562
19	分離式 冷氣機	分離式	2022	8.0	1	200	警衛室	28186
20	分離式 冷氣機	分離式	2022	7.2	8	480	B109教 室、B1 07教 室、B2 03、B2 04	40000 0
21	分離式 冷氣機	分離式	2021	7.3	2	200	319教 室(創客 教室)	70972
22	分離式 冷氣機	分離式	2020	11	1	1080	校長室	91400
23	分離式 冷氣機	分離式	2020	7.2	32	800	科任教 室	10295 04
24	分離式 冷氣機	分離式	2019	7.2	76	800	班級教 室	24760 04

25	分離式冷氣機	分離式	2019	7.2	2	800	廚房	94748
26	分離式冷氣機	分離式	2019	7.2	6	240	士林三館	245700
27	分離式冷氣機	分離式	2018	7.2	1	200	會客室(104教室)	41000
28	分離式冷氣機	分離式	2018	7.2	7	800	幼兒園教室	287000
29	分離式冷氣機	分離式	2018	7.2	2	800	209教室(團輔室)、B106(兩歲專班)	82000
30	分離式冷氣機	分離式	2018	7.2	4	800	306會議室、播音室、人事室、會計室	164000
31	分離式冷氣機	分離式	2018	7.2	2	600	家長會辦公室	82000
32	分離式冷氣機	分離式	2018	7.2	1	1008	健康中心	41000
33	分離式冷氣機	分離式	2017	7.2	3	800	B305-音樂教室	159531
34	分離式冷氣機	分離式	2017	7.2	1	300	2樓教師研究室	35000
35	分離式冷氣機	分離式	2017	8.5	1	600	幼兒園廚房	46700

	36		分離式冷氣機		分離式		2017	
37	分離式冷氣機	分離式	2017	5	2	320	306會議室、B205自然科學研究室	50000
38	分離式冷氣機	分離式	2016	5.2	2	1080	輔導室	54000
39	分離式冷氣機	分離式	2016	8.5	1	600	224教室(音樂教室)	52500
40	分離式冷氣機	分離式	2016	3.2	1	800	224教室(音樂教室)	47000
41	分離式冷氣機	分離式	2015	7.2	2	800	326教室(英語科)	116240
42	窗型冷氣機	窗型	2015	2.8	1	200	游泳池	25266
43	分離式冷氣機	分離式	2015	8	1	1080	總務處	65800
44	分離式冷氣機	分離式	2012	7.3	3	800	學務處*2台+原民語教室(221教室)*1台	109644

45

分離式冷氣機

分離式

2011

用電資料填報-公用設備資料

序號	設備類別	規格	數量	設備年份	使用地點	運轉時數	投資金額
1	飲水機	1.40	41	0	其他	6480	0

用電資料填報-資訊/電腦機房設備資料

序號	機房名稱	機構總用電量	度	機房用電佔比	%
1	資訊機房	使用電號	機房修繕費用/修繕年月	機房大小	機櫃數量
		16172520113	-	72	0
		空調總容量	空調耗電量	設置獨立電表	總用電量
		0	0	否	0
					主機總耗電量
			0		
			機房運轉時數		
			0		

公用設備填報-節電汰舊換新